


Csatorna jele	SZ-1
Utca neve	730/2 hrsz-ú ingatlan

1:100


1:500



Csatlakozás a megl. bekötőcsatornára
Nagynyomású gázvezeték
Ivóvíz vezeték

D160 KG-PVC csatorna bekötés L=12.5m
D160 KG-PVC csatorna bekötés L=14.9m

Hidraulikai adatok		DN197 l=3f	$Q_{tot}=22.4l/s$ $v_{tot}=0.7m/s$
Terepszint [m.B.f.]		111.95	112.85
Hossz	Egyes [m]	0	25.98
	Folytatólagos [m]	0	25.98
Fedlapszint [m.B.f.]		111.95	112.85
Folyásfenék [m.B.f.]		111.07	111.15
Takarás [m]		0.68	1.5
Leásás mélysége [m]		1.08	1.9
Szelvény [m]		0+000 0+001.4 0+005	0+026 1.9 1.9
Épül összesen		25.98 m	DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

ÉPÍTETŐ:		Mándok Város Önkormányzata. 4464 Mándok, Ady Endre u. 1.	
MUNKA MEGNEVEZÉS: Mándok, Kossuth utca 18. (730/2 hrsz.) ingatlanon Fogyatékosok nappali ellátását biztosító épület kialakítása Közlekedés és közműellátás kiviteli terv			
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Sz-1 jelű csapadécsatorna hossz-szelvénye			
SZAKÁGI TERVEZŐ:		Korcsmáros Rudolf KÉ-K/15-0748	Dátum: 2017.07.03.
ALÁÍRÁS:		TERVFAJTA: ENGEDÉLYES	LÉPTÉK: M=1:500,1:100

Sz-2